



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ19.Н00206

№ ПС 003531

Срок действия с 08.06.2018 г. по 07.06.2021 г.

ОКПД2 46.19.1
код ЕКПС
код ТН ВЭД 3921120000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «ВеМаТэк-Стройтехнология».
Адрес: 117545, Москва, ул. Дорожная, д. 1, корп. 5, стр. 4, комнаты 2-8, 10-11/
ОГРН: 1057749043450
Телефон: 8 (495) 981-49-63

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

PROFINE GMBH
Адрес: 66954 Pirmasens, Zweibrücker Strasse 200, Германия.
Телефон: (+49) 6331 56-2190

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ19 до 13.02.2020 г, Орган по сертификации «Пожарный
Эксперт», 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом.
111А. к. 3А, тел. +7 495 508-66-08, e-mail: pojar-expert@list.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Плиты поливинилхлоридные (ПВХ) не вспененные, толщиной от 1 до 30 мм,
торговая марка: KÖMADUR, выпускаемые в соответствии технической
документацией изготовителя. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30244-94 (п. 7, метод 2) – группа горючести Г1;
ГОСТ 30402-96 – группа воспламеняемости В2;
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – группа дымообразующей способности Д2;
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) группа токсичности продуктов горения Т2.
Класс пожарной опасности материала КМ2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 0349/ТП-17 от 07.06.2018 г.,
Испытательная лаборатория «Пожарные исследования
и испытания», аттестат аккредитации
№ ССБК RU.21ПБ19 до 13.02.2020 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.
Сертификат системы менеджмента качества
изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ 2015-1461-K1; № 2018-1005-K1
DIN EN 13501-1 (2010-01)

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 Ю.А. Пронь

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 И.А. Смольков

